

幸手市民文化体育館外 2 施設に関する質問に対する回答

質問 1

質問事項	幸手市民文化体育館設置のフリーWi-Fiについて
質問内容	館内で提供されているフリーWi-Fiの管理は貴市でしょうか、指定管理者でしょうか。 また、積算する際に、通信費などの費用を指定管理料に見込む必要がありますでしょうか。見込む必要がある場合は、金額をご教示ください。
回答	フリーWi-Fiの管理は当市で行いますが、通信費などの費用については指定管理料に含むものとして積算してください。令和4年度中の支出額は1カ月あたり18,150円です。

質問 2

質問事項	資料5 幸手市立武道館の維持管理業務一覧について
質問内容	本施設には浄化槽が設置されておりますので、浄化槽法第10条に基づく保守点検、浄化槽法第11条に基づく定期検査が必要と考えます。ご教示ください。前回の公募資料には、浄化槽保守点検を12回/年、浄化槽法定点検を1回/年の記載がございましたので確認です。
回答	お見込のとおり、浄化槽保守点検を12回/年、浄化槽法定点検を1回/年を見込んでいただき、その費用を積算に含んでください。

質問 3

質問事項	資料5 幸手市立武道館の維持管理業務一覧について
質問内容	前回の公募資料の維持管理業務一覧には、「業務 植栽管理業務、実施回数 適宜、備考 敷地内植木消毒、毛虫駆除、蜂の巣駆除」の記載がありましたが、今回の維持管理業務一覧に記載がございません。実施は不要という理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。
回答	植栽管理につきましては、維持管理業務一覧に記載はございませんが、敷地内植木消毒、毛虫駆除、蜂の巣駆除について適宜実施していただき、その費用を積算に含んでください。

質問4

質 問 事 項	提出書類について
質 問 内 容	幸手市民文化体育館外 2 施設指定管理者募集要項 P10 の 13 提出書類 (4)提出部数について、(1)②以外の(1)①、③～⑥、(2)①～③、(3)①については、全て正本1部・副本 10 部が必要との認識でよいでしょうか。また副本については原本ではなく写しでよろしいでしょうか。
回 答	お見込のとおりです。