令和8年度 第一浄水場(給水栓)

(幸手市)

番号	項目	基準値	4月21日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日
1	一般細菌	100 以下/1ml	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	0.8	-	-	1.4	-	-					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	0.08未満	-	-	0.11	-	-					
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.10未満	-	-	0.10未満	-	-					
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	-	0.000005未満	-	-	0.000005未満	-	-					
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	-	0.11	-	-	0.14	-	-					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-					
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	-	0.017	-	-	0.026	-	-					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.007	-	-	0.005	-	-					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-					
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.029	-	-	0.043	-	-					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.013	-	-	0.017	-	-					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	-	0.008	-	-	0.012	-	-					
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-					
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	0.02未満	-	-	0.02	-	-					
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-					
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-					
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	12.5	-	-	13.7	-	-					
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-					
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.6	14.9	16.1	14	17.5	13.9	17.1					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	48.2	-	-	61.2	-	-					
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	123	-	-	157	-	-					
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-					
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	-					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	-					
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-					
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1	0.9	1	1.2	1.1	1.1	1					
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4					
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					

令和8年度　第二浄水場（給水栓）

（幸手市）

番号	項目	基準値	4月21日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月　日	12月　日	1月　日	2月　日	3月　日
1	一般細菌	100 以下/1ml	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	0.6	-	-	1.1	-	-					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	0.08未満	-	-	0.1	-	-					
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.10未満	-	-	0.10未満	-	-					
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	-	0.000005未満	-	-	0.000005未満	-	-					
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	-	0.12	-	-	0.15	-	-					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-					
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	-	0.023	-	-	0.032	-	-					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.008	-	-	0.006	-	-					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.003	-	-	0.007	-	-					
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.034	-	-	0.053	-	-					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.017	-	-	0.018	-	-					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	-	0.008	-	-	0.014	-	-					
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-					
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-					
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-					
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-					
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	14.7	-	-	16.8	-	-					
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	0.013	-	-	0.005未満	-	-					
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.2	13.2	14.8	13.9	16.5	13.6	15.1					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	45.8	-	-	63.2	-	-					
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	132	-	-	151	-	-					
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-					
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	-					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-					
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-					
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-					
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1	0.8	0.9	1	1	0.8	0.8					
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5					
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5 度以下	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					