令和8年度 第一浄水場(給水栓)

(幸手市)

番号	項目	基準値	4月21日	5月14日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日
1	一般細菌	100 以下/1ml	0	0										
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	0.8										
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.10未満										
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	0.001未満										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	-	0.11										
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	-	0.002未満										
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	-	0.017										
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.007										
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.004										
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.029										
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.013										
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	-	0.008										
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	0.02未満										
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満										
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	12.5										
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	0.005未満										
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.6	14.9										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	48.2										
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	123										
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	0.02未満										
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-										
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	0.005未満										
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	0.0005未満										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1	0.9										
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.2										
49	味	異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	5 度以下	1未満	1未満										
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満										

令和8年度 第二浄水場(給水栓)

(幸手市)

番号	項目	基準値	4月21日	5月14日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日	1月 日	2月 日	3月 日
1	一般細菌	100 以下/1ml	0	0										
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	-	0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	0.6										
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.10未満										
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	0.005未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	0.001未満										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	-	0.12										
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	-	0.002未満										
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	-	0.023										
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.008										
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.003										
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	-	0.034										
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	-	0.017										
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	-	0.008										
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	0.02未満										
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.01未満										
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	14.7										
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	0.013										
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.2	13.2										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	45.8										
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	132										
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	0.02未満										
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-										
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-										
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	0.005未満										
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	0.0005未満										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1	0.8										
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4										
49	味	異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	5 度以下	1未満	2										
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満										